

山西省工程建设标准设计

12 系列建筑标准设计图集

DBJT04-35-2012

主编单位：山西省建筑标准设计办公室

批准部门：山西省住房和城乡建设厅

实行日期：2013年11月31日

中国建材工业出版社

山西省住房和城乡建设厅

晋建质字〔2013〕224号

关于批准《12 系列建筑标准设计图集》 为山西省工程建设标准设计的通知

各市住房城乡建设局(建委)、规划局、省直有关部门(行业办)、各有关单位:

为适应科技和社会快速发展的需要,促进科技成果向现实生产力的转化,不断提高建设工程质量和科技含量,2010年山西、河北、天津、内蒙古、河南、山东六省、市、区住房和城乡建设主管部门,共同组织所属辖区内的部分设计单位联合编制了《12系列建筑标准设计图集》(目录见附件)。该系列图集已编制完成,并已通过该系列图集专家委员会审查,现批准《12系列建筑标准设计图集》为山西省工程建设标准设计,其统一编号为 DBJT04—35—2012,自2013年11月31日起实行。

为兼顾过渡阶段设计施工和在建项目的需要,《05系列建筑标准设计图集》可继续使用至2013年11月31日。自2014年1月1日起新建项目的设计与施工一律采用《12系列建筑标准设计图集》。凡未采用《12系列建筑标准设计图集》的建设项目,各级施工图审查机构和各级质量监督机构均不得办理施工图设计文件审查合格书和竣工登记备案。

《12系列建筑标准设计图集》由山西省住房和城乡建设厅负责管理,由中国建材工业出版社负责出版,任何单位和个人不得翻印或复制。

2013年10月10日

《12 系列建筑标准设计图集》目录

建 筑 专 业 (12J)							
序号	图集号	图 集 名 称	主 审 人	序号	图集号	图 集 名 称	主 审 人
1	12J1	工程用料做法	王春堂 胡 翌	12	12J7—1	内装修—墙面、楼地面	李宝瑜 刘 波
2	12J2	地下工程防水	胡 翌 郑志宏	13	12J7—2	内装修—配件	郑志宏 刘鹰岚
3	12J3—1	外墙外保温	徐公印 王春堂	14	12J7—3	内装修—吊顶	于富荣 陈立民
4	12J3—2	外墙夹心保温	王春堂 于富荣	15	12J8	楼梯	刘海波 沈 敬
5	12J3—3	蒸压加气混凝土砌块墙	杜春礼 南温良	16	12J9—1	室外工程	李宝瑜 南温良
6	12J3—4	轻质内隔墙	郑志宏 李宝瑜	17	12J9—2	环境景观设计	申宝瑛 李宝瑜
7	12J4—1	常用门窗	杜春礼 冯高磊	18	12J10	附属建筑	鲁性旭 王曙光
8	12J4—2	专用门窗	王殿池 郭 彦	19	12J11	卫生、洗涤设施	张海燕 申宝瑛
9	12J5—1	平屋面	李宝瑜 王春堂	20	12J12	无障碍设施	王殿池 刘海波
10	12J5—2	坡屋面	陈立民 韩志刚	21	12J13	太阳能热水系统与建筑一体化构造	张海燕 申宝瑛
11	12J6	外装修	陈立民 鲁性旭	22	12J14	建筑变形缝	冯高磊 鲁性旭
给 排 水 专 业 (12S)							
序号	图集号	图 集 名 称	主 审 人	序号	图集号	图 集 名 称	主 审 人
1	12S1	卫生设备安装工程	卫海凤 陶世忠	7	12S7	专用给水工程	刘洪海 何建华
2	12S2	给水工程	刘建华 常裕中	8	12S8	排水工程	赵明发 牛庆照
3	12S3	热水工程	刘建华 常裕中	9	12S9	给水排水管道及连接	常裕中 黄建设
4	12S4	消防工程	何建华 刘洪海	10	12S10	管道支架、吊架	赵明发 刘志伟
5	12S5	水处理工程	刘志伟 薛崇谦	11	12S11	管道与设备保温、防结露及电伴热	常裕中 薛崇谦
6	12S6	中水与雨水利用工程	常裕中 牛庆照				

暖 通 专 业 (12N)

序号	图集号	图 集 名 称	主 审 人	序号	图集号	图 集 名 称	主 审 人
1	12N1	供暖工程	胡振杰 吴建义	6	12N6	热力工程	唐汝宁 冀东光
2	12N2	燃气(油)供热锅炉房工程	周国民 刘 强	7	12N7	民用建筑空调与供暖冷热计量设计与安装	王华强 莘 亮
3	12N3	制冷工程	王 毅 李向东	8	12N8	地源热泵系统设计与安装	王华强 姚广增
4	12N4	空调工程	李向东 高明亮	9	12N9	管道与设备绝热	周国民 刘 强
5	12N5	通风与防排烟工程	王方琳 高明亮				

电 气 专 业 (12D)

序号	图集号	图 集 名 称	主 审 人	序号	图集号	图 集 名 称	主 审 人
1	12D1	图形符号与技术资料	万 宁 丛 军	10	12D10	防雷与接地工程	孙绍国 李绍玲
2	12D2	10/0.4kV 变配电装置	丛 军 孙绍国	11	12D11	火灾报警与控制	张业政 李绍玲
3	12D3	10/0.4kV 变配电所微机综合保护系统	孙绍国 朱藕新	12	12D12	有线电视工程	聂玉安 刘 忠
4	12D4	电力与照明配电装置	李绍玲 朱藕新	13	12D13	广播、扩声与视频显示工程	海 青 朱藕新
5	12D5	电力控制	朱藕新 万 宁	14	12D14	安全防范工程	刘 忠 刘元重
6	12D6	照明装置	刘 忠 刘元重	15	12D15	综合布线工程	刘元重 陈志萍
7	12D7	通用用电设备	刘元重 刘 忠	16	12D16	空调自控	吴恩远 刘 忠
8	12D8	内线工程	郭广伟 聂玉安	17	12D17	公共建筑能耗监测及管理系统	王东林 贾小峰
9	12D9	室外电缆工程	聂玉安 郭广伟	18	12D18	太阳能光伏系统设计及安装	王晓红 王东林

编制总说明

《12 系列建筑标准设计图集》(以下简称《12 图集》)在山西、河南、天津、河北、内蒙古和山东六省区市住房和城乡建设行政主管部门领导下,由各地标准设计管理部门组织所属辖区的部分设计单位编制的,供设计、施工、建设、监理、施工图审查机构等单位技术人员使用。

《12 图集》是在《05 系列建筑标准设计图集》的基础上按照现行国家和行业有关标准规范编制的,较之《05 系列建筑标准设计图集》进行了大量的调整和补充,充分考虑了当前的产业政策和建筑技术、产品、材料的发展,体现了新的技术成果和节能减排政策,提高了图集的实用性和创新性。

《12 图集》按专业分为建筑(12J)、给排水(12S)、采暖通风(12N)和电气(12D)四个专业,共计 60 册图集组成,基本涵盖了建筑设计的主要方面。在六省区市标准设计管理部门和各编制单位的共同努力下,《12 图集》已编制完成,经山西省住房和城乡建设厅批准,作为山西省工程建设标准设计启用。

《12 图集》编制过程中得到了有关部门领导和专家的大力支持,并提出了许多宝贵意见,在此表示感谢。

《12 图集》版权属六省区市标准设计管理部门共同所有,在山西省辖区内由山西省建筑标准设计办公室负责解释。《12 图集》使用过程中有何问题、意见,请与编制单位或有关管理部门联系,以便修编时参考。

山西省建筑标准设计办公室

2013 年 10 月

制	张钊
校	张钊
审	
安	贾玉安
对	吴恩远
计	吴恩远
设	
图	吴晨光
制	吴晨光

公共建筑能耗监测及管理系统

编制单位：山东省建筑设计研究院

编制单位负责人 侯伟
编制单位技术负责人 孙德云
技术审定人 张钊
设计负责人 吴恩远

目录(一)~(二)	01
编制说明(一)~(三)	03
术语	1
公共建筑能源管理系统构架图	2
公共建筑能源管理解决方案关系图	3
能耗监测管理系统软件架构示意图	4
能耗监测管理系统软件功能模块配置表	5
分类能耗监测系统组网示意图	6
ZigBee无线网络能耗管理系统组网示意图	7
站控管理层、网络通信层主要设备配置表	8
数据采集器功能要求	9
ZigBee通信模块性能参数	10
能耗监测管理系统主要界面(一)~(五)	11
能耗监测管理系统控制柜外形尺寸图	16

能耗监测管理系统控制柜主要设备布置图	17
数据采集器箱组装接线图	18
电能表选型表(一)~(二)	19
多功能电能表外形及安装尺寸(一)~(二)	21
多功能电能表主回路接线示例	23
多功能电能表接线图(一)~(七)	24
电容自动补偿控制器接线图	31
公共建筑分类、分项计量框图	32
某医疗单位能耗监测系统组网图(一)~(二)	33
10kV配电监控管理系统示意图	35
低压配电系统能耗监测设计示例(一)~(六)	36
某校区建筑能耗监测系统组网图	42
某商业建筑能耗监测系统组网图	43

制	图	吴晨光	设计	吴恩远	校对	贾玉安	审核	张钊
---	---	-----	----	-----	----	-----	----	----

某办公建筑能耗监测系统组图网	44
某公共建筑变配电系统能耗监测设计示例(一)~(四) .	45
能耗监测系统干线示意图	49
某医院手术室配电系统设计实例	50
二级配电能耗监测设计示例(一)~(六)	51
系统通信线在配电柜内布线示意图	57
变配电室控制设备及通信线路布置图	58
能耗监测管理系统控制柜及数据采集器箱安装图 . . .	59
能耗监测管理系统编码附表(一)~(三)	60
能耗监测管理系统调试步骤及内容	63
能耗监测管理系统调试报告书	64

张钊	张钊
核	核
审	审
安	安
玉	玉
对	对
校	校
远	远
恩	恩
计	计
光	光
晨	晨
图	图
词	词

编制说明

1. 适用范围

本图集适用于新建、扩建、改建和节能改造的国家机关办公建筑和公共建筑用电设备的能耗监测系统和施工。

2. 编制依据

2.1 国家及行业标准

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项计量设计安装技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010
《民用建筑能耗数据采集标准》DL/T448-2000

3. 编制内容

本图集主要以电能能耗监测系统为主，根据《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则》建科[2008]114号文及其附件的要求，按照用电设备分项计量的原则编制，主要内容有：

3.1 能耗监测系统主要功能要求

3.2 能耗监测系统组网示意图

3.3 能耗监测系统主要展示界面

3.4 系统组网设备配置要求

3.5 系统管理控制柜内设备布置及安装

3.6 数据采集器箱内设备布置及安装

3.7 多功能电能表接线示意图

3.8 变配电系统能耗监测设计示例

3.9 能耗监测系统编码规则附表

4. 系统组成

系统采用用户管理层、网络通信层、现场设备层的网络分布结构，通过安装在现场的分类和分项能耗采集装置，实时采集建筑能耗数据，对采集的分类、分项能耗数据进行分析、处理、汇总整合，以静态或动态图表方式将实时能耗数据展示出来，为建筑设备的运行管理提供准确的数据参数，并通过分析对比找出存在的问题，为改进用能管理、节能改造和制定新的节能政策等提供准确可靠的数据信息服务。

4.1 现场设备层：由安装在现场各配电回路的电能计量装置组成。电能计量装置为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体（包括电能表、电流互感器及其二次回路等），电能计量装置按产品功能和应用场合可分为单相、三相三线、三相四线等直接接入或经电流互感器接入的各种类型的电子式仪表。

4.2 网络通信层：通信层由数据采集器、网络交换机、防雷和电磁隔离等设备组成。数据采集器具有根据数据中心命令采集和定时采集两种数据采集模式，可同时对不同用能种类的计量装置（电能表、水表、燃气表等）进行数据采集，并可

编制说明（一）

图集号	12D17
页次	03

张钊	张钊
核	
审	
夏王安	夏王安
对	
校	
吴恩远	吴恩远
设计	
吴晨光	吴晨光
图	
制	

对采集的数据进行解析和处理，具体包括将多个支路的某项能耗汇总的加法原则、从总能耗中除去不相关支路数据的减法原则、通过典型支路计算某项能耗数据的乘法原则，处理后的数据可就地存储并能定时上传至数据中心，是能耗监测系统的重要设备。

4.3 用户管理层：主要由能耗监测管理系统软件和相应的硬件设备组成。系统软件应符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》的要求，并将系统软件按功能划分为数据采集子系统、数据处理子系统、数据上报/接收子系统、信息管理子系统、数据分析处理及展示子系统、建筑业主服务子系统、公众服务子系统、信息维护子系统和系统监测子系统等功能模块，是能耗监测系统的核心。

5 系统设计

设计人员应充分了解所要设计的工程类型、特点及管理需求，确定能耗的分类、分项计量要求，选用符合配电回路特点的现场电能计量装置，根据现场电能表的数量、安装位置、线路敷设要求合理地配置数据采集器并完成系统组网设计。

5.1 配电系统设计：设计人员应按照分项计量要求，将照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电等进行分项、分回路的配电系统设计。

5.2 根据配电回路的特点选择电流互感器和计量仪表，通常低压总进线处选择具备全电量测量和电能质量分析及控制功能较强的多功能电能表，三相平衡负荷可选择单电流互感器接入的电能表、其他回路可根据配电柜（箱）的安装空间、电流大小、负荷监测要求选择适合功能要求的电流互感器和电能表。

5.3 一般中小型的单体建筑可只在第一级配电系统的总进线处和分项供电干线

回路上设置电能表，如物业管理要求计量到楼层、到各用电部门或有更深化的用电节能监测管理要求时可在第二级及第三级配电系统处设置监测电能表。

5.4 数据采集器的设计选型：数据采集器一般有2路、4路、6路、8路输出等多种规格，每路输出可接32只监测仪表，但为保持系统的冗余稳定，一般应控制在25只以内。设计人员可根据配电系统现场电能表的数量选择数据采集器规格和数量。为方便工程应用，数据采集器可与电源设备、交换机等组装成数据采集器箱（见第18页），安装在配电室、强电竖井、设备用房内。

5.5 用户管理层设备选择：对中小型单体建筑可采用数据采集器箱和系统主机服务器（含系统软件）及UPS电源、打印机等外部设备的组合。对大型建筑或群体建筑（如医院、学校等）可采用在主控室选用成套的能耗监测管理系统控制柜（见第17页），楼层或其他单体建筑设置数据采集器箱的二级配置设计。具体做法可参照本图集系统设计示例。

5.6 系统组网设计：设计人员应根据现场计量装置的分布情况进行通信组网设计，设计包括计量装置到数据采集器之间、数据采集器到系统管理控制柜之间两种组网方式。

5.6.1 计量装置到数据采集器之间的组网，通过RS485现场通信总线以手拉手的方式进行连接，为了保证数据传输的稳定性与可靠性，通信总线应采用屏蔽双绞线穿保护管敷设，其屏蔽层应良好接地。总线截面不宜小于 $2 \times 1.0\text{mm}^2$ ，最远传输距离不应大于1200m。

5.6.2 采集器回路设计：采集器每回路所接电能表应不超过25个，一般变配电室中10kV系统1路（系统较简单时可与就近低压系统共用）、每台变压器及其低压

张钊	张钊
核	
审	
贾玉安	贾玉安
对	
校	
吴恩远	吴恩远
计	
设	
吴晨光	吴晨光
制	
图	

柜1至2路（如电能表较多时可多路）。当二级配电室或楼层需设置能耗监测装置时，可根据用电功能分区、安装位置、线路走向、电能表数量确定采集器的输出回路数量。二级数据采集器箱宜设置在电能表相对较多的区域。

5.6.3 数据采集器箱到管理层的能耗系统管理控制柜之间可根据现场实际情况选用有线或无线传输方式组网，采用有线组网时，可选用超五类线缆，单段超五类线的距离不应大于100m，若数据采集器箱与系统控制柜所在位置间距较远时，应采用光纤组网，对于不便布线的场所可采用GPRS、ZigBee等无线组网技术，无线组网时应按照设备传输的技术要求设置中继器。

5.6.4 工程设计中变配电系统(10/0.4kV)一般都有电力监控系统设计要求，在能耗监测系统设计时宜与电力监控系统统一设计，利用一套前端检测装置，使能耗监测与电力监控相结合，采用建筑耗能设备自动节能控制运行技术，真正实现公共建筑节能降耗的目的。

6. 施工说明

6.1 计量装置安装：计量装置的安装应按国家相关标准、规范的规定和本图集提供的参考方案由配电柜（箱）生产厂家配套安装。

6.2 数据采集器箱及系统管理控制柜的安装：数据采集器箱一般在配电间（强电井）内挂墙明装，系统管理控制柜一般在变配电室的控制值班室内与电力监控系统等其他控制设备一起落地安装或在专用房间内独立安装。安装做法可参照本图集有关内容，并应符合国家配电设备安装施工规范的要求。

6.3 通信线缆敷设：通信线缆应穿保护管或槽盒敷设，配电柜内多功能电能表之间的连线应按照柜内仪表二次接线施工规范要求连接。管线施工应按规范要求敷设避免损伤线缆护套，对距离较远需续接的线缆，应确保接续牢固可靠。

7. 系统调试

7.1 多功能电能表调试：确定仪表的型号规格、设置位置与设计图纸一致，安装及接线无误，并按照能耗数据编码规则要求标注编码。通电并对各仪表的参数进行设置，逐一对现场各仪表进行通信测试，将采集的数据信息与仪表盘面显示数值进行比对，并确保数值一致。

7.2 分类分项功能调试：按照系统的设计要求和产品使用说明，逐一调用相应的分类分项能耗显示或数据分析的图表界面，核对系统内计量装置编码应正确无误，各类、各项数据的在线监测值应与计量装置盘面显示值一致（参照7.1），一定时间段内的分类分项数据统计值误差不应超过设计规定值。

7.3 数据发送功能调试：按相关技术导则或各省、市、区规范进行能耗数据上传功能的检测，确保数据加密传输、准确、有效。

8. 运行维护及其他

8.1 使用单位应落实专人操作、维护，建立系统操作、管理、保养制度并充分利用系统功能，全面掌握能耗状况，修正节能运行措施，到达节能目的。

8.2 本图集所表示的能耗监测系统的型号及规格，并不代表某一厂家具体产品，而是着重说明能耗监测系统的设计做法。因该系列产品内容丰富，技术更新较快，设计人员应及时参照生产厂家的产品技术资料调整、完善、充实设计。

8.3 本图集所依据的规范、标准若有新版本，使用者应按其进行修订，以符合新版规范、标准的要求。

张钊	张钊
核	
审	
贾玉安	贾玉安
对	
校	
吴恩远	吴恩远
计	
设	
吴晨光	吴晨光
图	
制	

术 语

1 国家机关办公建筑和大型公共建筑

国家机关办公建筑是指从事国家管理和行使国家权力的机关的办公建筑，包括国家各级党委、政府、人大、政协、法院、检察院等机关的办公建筑；大型公共建筑是指除国家机关办公建筑之外的单体建筑面积2万m²以上的公共建筑。

2 能耗检测管理系统

能耗监测系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置，采用远程传输等手段及时采集能耗数据，实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。

3 数据中心

数据中心采集并存储其管理区域内监测建筑的能耗数据，并对本区域内的能耗数据进行处理、分析、展示和发布。数据中心一般设在部级、省（自治区、直辖市）级和监测建筑较多的城市，除部级外的数据中心需要将各种分类汇总数据逐级上传到部级数据中心。

4 分类能耗

分类能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据，如：电量、燃气的量、水耗量、集中供热（冷）、其他能源应用量等6项。

5 分项能耗

分项能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据，如：空调用电、动力用电、照明用电等。

6 计量装置

计量装置是用来度量电、水、燃气、热（冷）量等建筑能耗的仪表及辅助设备的总称。

7 电能计量装置

为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体（包括电能表、电流互感器及其二次回路等）。

8 电能表

普通电能表和多功能电能表总称。

9 普通电能表

具有计量有功电能和有功率或电流的电能表。由测量单元和数据处理单元等组成，并能显示、存储和输出数据，具有标准通信接口。

10 多功能电能表

由测量单元和数据处理单元等组成，除具有普通电能表的功能外，还具有分时、测量最大需量和谐波总量等其他电能参数的计量检测功能。

11 数据采集器

数据采集器是在一个区域内进行电能或其它能耗信息采集的设备。它通过信道对其管辖的各类表计的信息进行采集、处理和存储，并通过远程信道与数据中心交换数据。


12 数据采集子系统

数据采集子系统包括监测建筑中各计量装置、数据采集器和数据采集软件的系统。

注：术语均摘自《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》等。

术 语	图集号	12D17
	页次	1

制	图	吴晨光	设计	吴恩远	校	对	聂玉安	核	张创
		吴晨光		吴恩远			聂玉安		张创



系统构架示意:

第一层为现场设备层,按照能源的分类、分项要求,在现场设置带通信接口的各种电、水、气、冷热量等计量表计,实现现场能耗数据的计量。


第二层为数据采集(网络通信)层,通过数据采集器将现场表计的能耗数据分项采集处理后,上传至本地能耗管理系统主机。

第三层为用户管理层即本地能耗管理系统主机,其由符合国家能耗监测系统要求的软硬件设备组成。其将采集器上传的各类能耗数据进行分析处理后生成各种数据分析图表,为能源可视化管理提供依据,同时生成符合国家能源管理要求的数据报表,通过互联网定时上传至省/市数据中心。

第四层为政府管理层(地市、省、国家),其将各地上报数据分类处理,按照国家能源管理政策要求,实施数据化管理并为制定新的能源管理政策提供依据。

公共建筑能源管理系统构架图	图集号	12D17
	页次	2

张制	张制
核	
审	
安	景玉安
对	校
计	吴恩远
强	赵强
图	
制	




公共建筑能源管理解决方案

1. 建筑规划及初步设计阶段介入，强弱电系统相结合，系统化设计建筑节能目标及实现手段。
2. 全面管理各类能耗及用能设备，建立全景数据库，为能源审计、节能诊断提供数据基础。
3. 整合各类建筑管理系统，构建节能数据模型，建立能源消耗评价体系，根据诊断结果制定节能方案。
4. 落实节能方案，改造用能设备，管理用能习惯，通过智能化控制系统全面实现建筑节能目标。
5. 根据管理过程的数据积累与分析，总结经验，达到能源使用数据化、可视化、高效化实现建筑持续节能。
6. 本图集主要针对1、2、3条中的要求，设计能耗监测管理系统，同时能耗监测系统应能提供通信接口，为节能控制提供条件。工程建设时宜将监测系统与控制系统统一设计，利用一套前端监测装置全面实现公共建筑节能的要求。
7. 变配电室通常设置电力监控系统，能耗监测管理系统可与之结合，共用系统终端，使能耗监测与自动调节控制系统相协调，达到建筑设备节能自动控制运行的目的。

公共建筑能源管理解决方案关系图

图集号	12D17
页次	3

张钊	张钊
核	
审	
王安	王安
对	
吴思远	吴思远
计	
设	
强	强
赵	赵
图	
制	



能耗监测管理系统软件架构示意图

能耗监测管理系统软件主要由数据采集系统、数据处理系统、数据上传及接收系统、数据展示系统、基础信息维护系统构成。

1. 数据采集系统：对网络上传的数据进行来路校验，接收从数据采集器发送来的合法数据，解析后存储至数据库。数据采集系统不仅需要处理通过自动采集的能耗数据，还需要处理人工方式录入的能耗数据，比如煤耗、油耗等。对人工方式录入的数据应进行数据的有效性检查，避免人为录入错误。

2. 数据处理系统：负责对数据采集子系统接收的数据包进行校验和解析，规范化采集时间，根据配电支路安装仪表的情况构造用能模型，并根据用能模型进行拆分计算得到分项能耗数据，并将原始能耗数据和分项能耗数据保存到数据库中。

3. 数据上传及接收系统

3.1 数据上传系统通过定时任务调度自动从数据中心数据库中提取能耗分类、分项数据，合并整理打包后发送到上一级的数据中心。数据交换格式为压缩的XML数据包。数据上传系统主要包括数据提取、数据打包、数据上传、接收反馈结果等功能。

3.2 数据接收系统接收上级数据中心发送的系统消息。系统消息一般包括系统公告、数据字典更新消息等。与能耗数据交换方式类似，上下级数据中心之间也通过压缩的XML数据包进行消息数据交换。

4. 数据展示系统

4.1 数据展示系统对经过数据处理后的分类分项能耗数据进行分析汇总和整合，通过静态表格或者动态图表方式将能耗数据展示出来，为节能运行、节能改造、信息服务和制定政策提供信息服务。

4.2 数据报表是反映各监测建筑、各行政区域、不同类型建筑的监测状况和分类分项能耗状况的统计表格和分析说明文字，分为日报表、周报表、月报表、年报表等，格式相对固定。

4.3 数据图表是反映各项采集数据和统计数据的数据、趋势和分布情况的直观图形和对应表格，可分为数据透视表、饼图、柱状图、线图、仪表盘等，格式灵活可交互操作。数据图表的度量值一般包括：能耗（或者总能耗）、单位建筑面积能耗、单位空调面积能耗和其他度量值（比如单位人均能耗、单位产值能耗等）；展示内容一般包括：能耗分类、能耗分项、时间轴（可以细分为逐日、逐周、逐月、逐年、任选时间段等）、城市（行政区域）、建筑物类型等。

5. 基础信息维护系统

信息维护系统主要是针对能耗监测平台需要的所有数据字典和建筑物概况等基础信息、建筑用能支路及监测仪表安装等专业配置信息、用户权限信息等进行录入和维护。

张剑	张剑
核	
审	
贾玉安	贾玉安
对	
校	
吴恩远	吴恩远
计	
设	
强	
赵	赵
图	
制	

大类	子项	备注
登录与注销	服务器配置	标配
	登陆	
	注销	
	退出	
日志与用户管理	日志管理	标配
	添加用户	
	用户权限控制	
	用户密码更改	
建筑信息	建筑基本信息	标配
	建筑群基本信息	
	建筑与建筑群关系	
	数据中心基本信息	
支路及电表信息	多功能电能表参数	标配
	多功能电能表产品信息	
	电能表基本信息	
	支路设备	
BA参数设置	BA点配置	标配
信息配置向导	信息配置向导	标配
设备监控	设备实时能耗	标配
	BA参数分析	
	建档设备运行记录	
	设备开关机时间统计	


大类	子项	备注
环境监控	建筑环境温度	标配
分项能耗	分项能耗统计	标配
	分项能耗比较	
	环比同比分析	
数据处理	原始数据查询	标配
	异常数据分析	
报表制作	简易报表	标配
帮助	用户手册	标配
	在线帮助	
支路能耗	支路能耗统计	标配
	支路能耗分时统计	
	环比同比分析	
报表制作	报表定制	标配
气象数据	气象数据	选配
	度日数分析	
供电公司	契约限额申请	选配
	MD值分析	
	月账单核对查询	
	支路电费查询	
电价查询	电价查询	选配
	最大累计产冷(热)量	
建筑信息	最大累计产冷(热)量	选配

大类	子项	备注
建筑信息	平均制冷(热)量	选配
	冷水机组运行效率COP	
	冷站能效比	
	空调系统能效比	
	冷冻站制冷机组运行负荷率	
	冷冻站冷却水泵运行负荷率	
	冷冻站冷冻水泵运行负荷率	
	冷冻站冷却塔运行负荷率	
	空调机组运行负荷率	
	冷冻站制冷机组有效利用率	
	冷冻站冷却水泵有效利用率	
	冷冻站冷冻水泵有效利用率	
	冷冻站冷却塔有效利用率	
	空调机组有效利用率	
	冷却水泵能量传输力	
	设备负载率	
	冷却机组能效比	
	冷却水系统输送系数	
	冷冻水系统输送系数	
	单位建筑面积能耗	标配
	单位空调面积能耗	

注：系统软件功能模块差异较大，本表仅供参考。

能耗监测管理系统
软件功能模块配置表

图集号	12D17
页次	5




注:

1. 该组网方式为独立式能耗监测系统, 由用户管理层、网络通信层、现场设备层三部分组成, 现场电力仪表采用屏蔽双绞线连接至各分区数据采集器, 各分区数据采集器将数据分类处理后, 通过网线连接至网络交换机上传至能耗监测系统主机, 实现能耗监测管理功能。

2. 本图集以电能计量为主, 其他分类仪表只要具备RS485标准通信接口就可接入能耗监测系统。

分类能耗监测系统组网示意图



注:

1. 该组网方式适合于旧工程改造及不便于施工布线的场所。整个组网方式采用 ZigBee 与 RS485 混合组网模式。
2. 该工程共 8 个集中监测点，分别位于配电室、楼层动力柜、空调柜、排风机箱及位于配电末端的照明控制箱。每个监测点各设置无线 ZigBee 采集器一只，

通过 RS485 总线对位于该监测点的电能计量仪表进行通信组网；监控中心设置 ZigBee 网络终端一只，结合现场实际情况及考虑通信的可靠性，于适当位置设置数只 ZigBee 中继路由器。

ZigBee 无线网络能耗管理系统
组网示意图

图集号	12D17
页次	7

张	制
核	审
贾	安
对	校
吴	恩
计	设
强	赵
图	制

层级	名称	规格/参数/性能配置	备注
用户管理层	系统主机	Intel酷睿四核2.5G/2G内存/500G硬盘/键盘/鼠标/100M网卡/DVD刻录机/音响/22寸液晶显示器(含Windows操作系统)	用户可选
	能耗监测管理系统软件	符合国家能耗监测系统技术导则要求，主要软件功能模块参见第5页，软件主要显示界面参见第11~15页。	系统主机内安装
	UPS不间断电源	2kVA/1h 机架式安装 外置电池组	用户可选
	打印机	A4幅面激光打印机	用户可选
	能耗监测管理系统控制柜	能耗监测管理系统控制柜是为方便用户使用，将系统主机（含Windows操作系统及能耗系统管理软件）、UPS不间断电源及网络通信层的网络交换机、串口服务器、数据采集器、电源设备等组装成的定型成套控制柜。外形尺寸及柜内设备布置见第16、17页，安装做法见第59页。	可按用户要求定制
网络通信层	网络交换机	端口描述：16个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口；传输速率：10/100Mbps 电源电压：AC 100-240V；—U机架式安装	用户可选
	串口服务器	MOXA Nport 5430I, 4个RS485转接口，两个百兆网口	用户可选
	串口服务器	MOXA Nport 5650I-8, 8个RS485转接口，两个百兆网口	用户可选
	数据采集器ANet-Lx4/ ANet-Lx8	4/8个RS-232/422/485接口；2个10/100Mbps以太网；USB2.0 Host；支持CF卡存储扩展；PCMCIA插槽支持WLAN, GPRS, UMTS, HSDPA；预装Linux；64MB存储容量的扩展；DC9-40V电源输入；—U机架式安装；每路RS485输出可接表32只（注2）	内置操作系统可独立进行数据采集、存储
	数据采集器N500C-4/ N500C-8/N500C-16	4/8/16个RS485（RS-232）接口，1.5kV电磁隔离保护；2个10/100Mbps以太网口；支持SD卡存储拓展最大至8G，支持数据断点续传，支持GPRS等无线网络通信。每路RS485输出可接表32只（注2）	
	数据采集器ANet-Port4/ ANet-Port8/ ANet-Port16	4口/8口/16口RS-422/485接口，2kV光电隔离保护；1个10/100Mbps以太网口；15kV ESD保护；电源 4kV EFT保护，2kV电涌保护；1K/150K pull High/Low 电阻；DC12-48V电源输入；带有4个按键的LCM显示器；—U机架式安装；4路可接表128只（注2）	需连接系统主机进行数据采集、存储
	数据采集器箱	将用户所需的网络通信层的数据采集器、串口服务器、网络交换机及电源装置等组装成的定型成套控制箱，与外置系统主机及配套设备组合，可用于小型能耗监测系统。外形尺寸及箱内设备布置见第18页，安装做法见第59页。	可按用户要求定制

注：

1. 站控管理层及网络通信层的设备配置仅供参考，设计人员可依据用户需求进行选型。
2. 数据采集器每路RS485接口可接32只电能表及其他监测仪表，但为保持系统的冗余稳定，一般不应超过25只。

站控管理层、
网络通信层主要设备配置表

图集号	12D17
页次	8

张钊	张钊
核	核
审	审
袁玉安	袁玉安
对	对
校	校
吴恩远	吴恩远
计	计
设	设
吴晨光	吴晨光
图	图
制	制

1 数据采集

- 1.1 数据采集器应支持根据数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式，且定时采集周期可以从10分钟到1小时灵活配置
- 1.2 一台数据采集器应支持对不少于32台计量设备进行数据采集。
- 1.3 一台数据采集器应支持同时对不同用能种类的计量装置进行数据采集，包括电能表（含单相电能表、三相电能表、多功能电能表）、水表、燃气表、热（冷）量表等。

2 数据处理

- 2.1 数据采集器应支持对计量装置能耗数据的解析。
- 2.2 数据采集器应支持对计量装置能耗数据的处理，具体包括：
- （1）利用加法原则，从多个支路汇总某项能耗数据；
- （2）利用减法原则，从总能耗中除去不相关支路数据得到某项能耗数据；
- （3）利用乘法原则，通过典型支路计算某项能耗数据。
- 2.3 根据远传数据包格式，在数据包中添加能耗类型、时间、楼栋编号等附加信息，进行数据打包。

3 数据存储

数据采集器应配置不小于16MB的专用存储空间，支持对能耗数据7~10天的存储。

4 数据远传

- 4.1 数据采集器应将采集到的能耗数据进行定时远传，一般规定分项能耗数据每15分钟上传1次，不分项的能耗数据每1小时上传1次。
- 4.2 在远传前数据采集器应对数据包进行加密处理。
- 4.3 如因传输网络故障等原因未能将数据定时远传，则待传输网络恢复正常后数据采集器应利用存储的数据进行断点续传。

- 4.4 数据采集器应支持向多个数据中心（服务器）并发送数据。
- 5 配置和维护
- 5.1 数据采集器应具有本地配置和管理功能。
- 5.2 数据采集器应支持接收来自数据中心的查询、校时等命令。
- 5.3 数据采集器应支持对数据采集自系统故障的定位和诊断，并支持向数据中心上报故障信息。
- 5.4 对于故障计量装置的更换不能影响数据采集器其他部分的正常工作。
- 5.5 数据采集器应具备自动恢复功能，并在无人值守情况下可以从故障中恢复正常工作状态。


数据采集器性能指标要求

参数	指标要求
采集接口	至少具有RS-485接口
采集通信速率	最大速率不小于9600bps
采集通信协议	支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口独立可配置
支持计量设备数量	不少于32台
采集周期	根据数据中心命令或主动定时采集，定时周期从10到1小时可配置
数据处理方式	解析协议，加、减、乘运算，添加附加信息
存储容量	不少于16MB
远传接口	至少1个有线或无线数据接口
远传周期	根据采集周期实时远传
支持数据服务器数量	至少2个
配置/维护接口	具有本地配置/维护接口
网络功能	接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析
功率	小于10W


注：本页内容摘自《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》

参 数 \ 型 号	ANEZB-485 ZigBee采集器	ANEZB-GTW ZigBee网络终端
无线		
频率范围	2.41GHz ~ 2.48GHz	
RF信道	16	
接收灵敏度	-94dbm	
发射功率	-27dbm ~ 25dbm	
天线	外置SMA天线	
网络拓扑	网状	
寻址方式	IEEE802.15.4/ZigBee标准地址	
网络容量	最大255个节点	
通信接口		
通信接口	RS485	工业以太网
波特率	9600bps (默认)、4800bps、2400bps、1200bps 可选	
通信协议	MODBUS-RTU协议	

参数 \ 型号	ANEZB-485 ZigBee采集器	ANEZB-GTW ZigBee网络终端
LED显示		
网络状态指示	绿灯	
POWER指示	红灯	
数据指示	绿灯	
电源		
辅助电源	AC 220V	
功耗	4W	
电磁兼容	浪涌电压4000V	
	快速瞬变群脉冲4000V	
	静电8000V	
模块尺寸	89×76×74	
工作温度	-20℃～65℃	
储藏温度	-40℃～85℃	



实时能耗曲线图



分项能耗统计图

1. 公共建筑的信息管理

系统提供标准的手工信息录入界面，可对各栋监测建筑的基本信息进行整理和录入，并支持手工录入历史能耗数据的功能。

系统依据技术导则，将建筑分为如下8类：

- | | |
|------------|------------|
| (1) 办公建筑 | (2) 商场建筑 |
| (3) 宾馆饭店建筑 | (4) 文化教育建筑 |
| (5) 医疗卫生建筑 | (6) 体育建筑 |
| (7) 综合建筑 | (8) 其它建筑 |


2. 能耗数据的实时监测

系统采集器定时采集各监测点的仪表参数并上传至本地建筑能耗分析管理系统数据库，对关键能耗数据进行诊断分析，并与限定值进行越线告警或其他提示。用户也可于当地实时查询能耗监测情况。


3. 建筑分类能耗分析

系统自动将建筑能耗进行分类分析，即：

- (1) 耗电量
- (2) 耗水量
- (3) 耗气量（天然气量或者煤气量）
- (4) 集中供热耗热量
- (5) 集中供冷耗冷量
- (6) 其他能源应用量（如集中热水供应量、煤、油、可再生能源等）



月分项能耗柱状图



分项能耗环比同比柱状图


4. 电量分项能耗分析

- (1) 照明插座用电：为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电。主要包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。
- (2) 空调用电：主要包括冷热站用电、空调末端用电。
- (3) 动力用电：主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电、电开水器用电。
- (4) 特殊用电：主要包括信息中心、洗衣房、厨房、餐厅、游泳池、健身房、其他特殊用电。


对以上各项能耗数据进行分析对比，可形成图形表格、曲线图、柱状图、饼状图、能耗趋势图等，对各项数据指标进行统计分析和管理工作。

5. 指标量化管理


能耗监测管理系统依据技术导则要求对建筑整体用能进行折算统计生成建筑总能耗、总用电量、分类能耗量、分项用电量、单位面积用电量、单位面积空调用电量等数据，并对用能情况进行同比、环比分析，确立标杆值并对各监测点的能耗情况进行能耗水平判定，对能耗改善提出一套完整的诊断流程，并给出能耗分析报告，为建筑物耗能指标量化管理提供依据。




总能耗同比图



总能耗环比图




人均/单位面积能耗分析图




照明、插座用电分项统计


能耗监测系统
主要界面 (三)




能耗实时曲线图



分类能耗柱状图




分项能耗饼状图 (占比图)



分类能耗趋势图


能耗监测系统
主要界面 (四)



用电量分项能耗分析统计图

能耗监测系统
主要界面 (五)

图集号	12D17
页次	15




- 注:
1. 能耗监测管理系统控制柜是为方便用户使用,将系统主机(含Windows操作系统及能耗管理系统软件)、UPS不间断电源及网络通信层的网络交换机、串口服务器、数据采集器、电源设备等组装成的定型成套控制柜。适用于大中型工程的能耗监测管理。
 2. 柜体采用镀锌钢板制作,表面喷塑处理,颜色为银灰色,也可按照用户要求配色。
 3. 柜体前门采用单扇钢化玻璃右开,后门为双开门,柜顶上装与门联锁控制的32W荧光灯一只,温控散热风扇两个,门锁为MS818。
 4. 通信接线端子装于柜体后端支架底部,其通信接线端子编号及接线功能,均与实际产品相同。并可按照实际使用的通信总线、回路数量,对安装数量进行增减。
 5. 柜内电源进线为AC220V,直接接入UPS自带主开关进线端。
 6. 系统管理控制柜一般安装在变配电室的控制室内,也可按照用户要求安装在专设的能源监测管理室内。柜体安装做法参见第58页。
 7. 系统控制柜安装环境应符合电磁兼容的要求。

参考控制柜型号	W	H	D
ACREL-5000	800	2060	600
NARUN-5000	600	1100	400

注: 均可按照用户要求制作。

张剑	张剑
核	审
景玉安	景玉安
对	校
吴恩远	吴恩远
设计	设计
吴晨光	吴晨光
制	图




注:

1. 站控管理层及网络通信层的设备配置仅供参考, 可依用户需求调整。按照2台8口数据采集器配置时, 每路可接25只多功能电能表, 共可接400只。

2. 数据采集器参照ANet-Prot8和N500C-8设计。

通信接线端			通信接线端		
COM1	1	485A	COM9	25	485A
HX1:	2	485B	LX1:	26	485B
	3	GND		27	GND
COM2	4	485A	COM10	28	485A
HX2:	5	485B	LX2:	29	485B
	6	GND		30	GND
COM3	7	485A	COM11	31	485A
HX3:	8	485B	LX3:	32	485B
	9	GND		33	GND
COM4	10	485A	COM12	34	485A
HX4:	11	485B	LX4:	35	485B
	12	GND		36	GND
COM3	13	485A	COM13	37	485A
	14	485B	LX5:	38	485B
	15	GND		39	GND
COM5	16	485A	COM14	40	485A
	17	485B	LX6:	41	485B
	18	GND		42	GND
COM7	19	485A	COM15	43	485A
	20	485B	LX7:	44	485B
	21	GND		45	GND
COM8	22	485A	COM16	46	485A
	23	485B		47	485B
	24	GND		48	GND


通信接线端子图




系统管理控制柜电源接线图

能耗监测管理系统控制柜
主要设备布置图


图集号	12D17
页次	17



数据采集器与箱体组装示意图



数据采集器箱组装示意图



数据采集器箱电源接线图

COM1 HX1:	1	485A	COM7	19	485A	COM12 LX4:	34	485A
	2	485B		20	485B		35	485B
	3	GND		21	GND		36	GND
COM2 HX2:	4	485A	COM8	22		COM13 LX5:	37	485A
	5	485B		23			38	485B
	6	GND		24			39	GND
COM3 HX3:	7	485A	COM9 LX1:	25	485A	COM14 LX6:	40	485A
	8	485B		26	485B		41	485B
	9	GND		27	GND		42	GND
COM4 HX4:	10	485A	COM10 LX2:	28	485A	COM15 LX7:	43	485A
	11	485B		29	485B		44	485B
	12	GND		30	GND		45	GND
COM5	13	485A	COM11 LX3:	31	485A	COM16	46	485A
	14	485B		32	485B		47	485B
	15	GND		33	GND		48	GND
COM6	16	485A	COM12 LX4:	19	485A	COM13 LX5:	34	485A
	17	485B		20	485B		35	485B
	18	GND		21	GND		36	GND

数据采集器通信接线端子图

注:

1. 数据采集器箱可安装用户所需的网络通信层的数据采集器、串口服务器、网络交换机及电源装置等, 与外置系统主机及配套设备组合, 可用于小型能耗监测管理系统。
2. 数据采集器箱外形尺寸及内部元件组装布置、通信接线端编号及接线功能, 均与实际产品相同。
3. 数据采集器箱可按实际使用的通信总线、回路数量, 对采集器的安装数量进行增减。一台16口采集器每路可接25只多功能电能表, 共可接400只。
4. 分配电室距离节能监测控制室较远时, 如组网不便可在分配电室安装数据采集器箱, 将从现场采集的数据上传至控制室内的能耗监测系统主机。
5. 数据采集器箱一般在配电室 (电气间) 内挂墙式安装, 安装做法参见第58页。

名称	代号	参考型号	主要功能	外形尺寸	接线图	应用场合
电 能 表	M0	APMD520	三相I、U、kW、kVar、kVA、kWh、kVarh、Hz、cosΦ、零序电流；四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量记录、事件记录、SD卡；THDu、THDi、2~31次各次谐波分量；CF（电压波峰系数）、THFF（电话波形因子）、KF（电流K系数）、εu(电压不平衡度)、εi(电流不平衡度)计算；电压电流正、负零序分量（含负序电流）测量；波形跟踪显示，RS485/Modbus、4DI/2DO、大屏幕彩色点阵式LCD图形显示、全中文菜单；两路模拟量、Profibus-DP、CAN总线、工业以太网可选	见第21页	见第23、24页	10KV进出线柜或低压总进线柜
	M1	ACR330ELH	LCD显示、全电量测量（I、U、P、Q、PF、F、S）四象限电能计量、复费率电能统计、THDu、THDi、2~31次各次谐波分量；CF（电压波峰系数）、THFF（电话波形因子）、KF（电流系数）、电压与电流不平衡度计算；电网电压电流正、负、零序分量（含负序电流）测量；4DI+3DO（DO3做过压、欠压、过流、不平衡报警）；RS485通信接口、Profibus-DP协议	见第21页	见第23、24页	低压总进线柜
	M2	ARC-12/J	6~12路控制、过压保护、谐波保护、投切延时设定、全电参量测量、RS485通信接口、Modbus协议	见第21页	见第31页	电容补偿柜投切控制
	M3	ACR220EL	LCD显示、全电参量测量（U、I、kW、kVar、cosΦ、Hz）；四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计；4DI+2DO；RS485通信接口、Modbus协议	见第21页	见第24页	低压联络柜、低压出线柜
	M4	ACR120EL	LCD显示、全电参量测量（U、I、kW、kVar、cosΦ、Hz）；四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计；2DI+1DO；RS485通信接口、Modbus协议	见第21页	见第24页	动力柜(箱)进出线三相回路（3CT）
	M5	ACR10EL	LCD显示、全电参量测量（U、I、kW、kVar、kWh、cosΦ、Hz）；2DI+2DO；RS485通信接口、Modbus协议	见第21页	见第27页	三相平衡负荷出线（1CT）
	M6	DTSD1352	LCD显示、全电参量测量（U、I、kW、kVar、cosΦ、Hz）；四象限电能计量、最大需量统计；电流规格1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A可选、RS485通信接口、Modbus协议或DL/T645规约可选	见第21页	见第28~29页	三相回路≤80A直接接入（0CT），80以上互感器接入（3CT），动力柜(箱)导轨式安装
	M7	DTSF1352	电流规格10(60)A、可编程、复费率电能统计、电能脉冲输出、RS485通信接口、Modbus协议或DL/T645规约可选、全电参量测量（I、U、kW、kVar、cosΦ、Hz、kVA）三、单相电能计量	见第21页	见第29页	DTSF(DDSF)三相(单相)回路直接接入（0CT）配电箱导轨式安装
	M8	DDSF1352				
	M9	DDSD1352	电流规格10(60)A、可编程、电能脉冲输出、RS485通信接口、Modbus协议或DL/T645规约可选、全电参量测量（I、U、kW、kVar、cosΦ、Hz、kVA）单相电能计量	见第21页	见第29页	单相回路直接接入（0CT）配电箱导轨式安装

注：

1. 该图为Areal系列多功能电能表参考选型表，多功能电能表的功能可根据用户的实际需求进行软件设置调整或附加硬件模块扩充调整，因此规格系列较多，本图集仅列出部分系列的主要功能及推荐应用场所，供设计参考。
2. 工程设计中设计人员可参照产品技术资料，根据应用场所的实际需求，对主要功能进行组合调整，选用适合工程实际需求的型号规格。
3. 为在系统图设计中便于表示，本图集以代号表示各种不同功能的多功能电能表。

电能表选型表(一)

图集号

12D17

页次

19

名称	代号	参考型号	主要功能	外形尺寸	接线图	应用场合
电 能 表	M0	PD810H-Q1	三相I、U、kW、kVar、kVA、kWh、kVarh、Hz、cosΦ、零序电流；四象限电能、复费率电能统计、最值/需量记录、事件记录；电能质量分析：THDu（电压谐波畸变率），THDi（电压谐波畸变率）、2-63次谐波含有率、奇数/偶数谐波含有率；6DI/2DO/2P功能；硬件模块化设计，现场可软件升级和扩展模块实现扩展功能。RS485接口/支持Modbus-RTU/Profibus-DP通信/TCP/IP模块。大屏LCD显示。	见第22页	见第24、25页	10KV进出线柜 或低压总进线柜
	M1	PD800-M14	三相I、U、kW、kVar、kVA、kWh、kVarh、Hz、cosΦ、零序电流；复费率电能统计、最值/需量记录、事件记录；电能质量分析：THDu（电压谐波畸变率），THDi（电压谐波畸变率）、2-31次谐波含有率、奇数/偶数谐波含有率；6DI/2DO/2P功能；硬件模块化扩设计，现场可软件升级和扩展模块实现扩展功能。RS485接口/支持Modbus-RTU/TCP/IP模块。大屏LCD显示。	见第22页	见第24、25页	低压总进线柜
	M2	PWB800	3-12路控制、过压保护、谐波保护、投切延时设定；分/共补偿设置选择；静态/动态补偿选择；全电参量测量、RS485通讯接口、支持MODBUS-RTU协议。	见第22页	见第31页	电容补偿柜投切控制
	M3	PD760-M44	LCD显示、IP54防护面板；全电参量测量（U、I、kW、kVar、cosΦ、Hz）等，四象限电能；复费率电能统计、4DI+2DO；RS485通信接口，支持Modbus-RTU和DL/T645-2007协议。	见第22页	见第26页	低压联络柜、低压出线柜
	M4	PD760-G	LCD显示、IP54防护面板；U、I测量显示、电能统计、4DI+2DO；RS485通信接口，支持Modbus-RTU和DL/T645-2007协议。为用户提供经济型应用方案。	见第22页	见第26页	动力柜(箱)进出线 三相回路（3CT）
	M5	PD760M/1	LCD显示、IP54防护面板；全电参量测量（U、I、kW、kVar、cosΦ、Hz）等，四象限电能；4DI+2DO；RS485通信接口，支持Modbus-RTU和DL/T645-2007协议。	见第22页	见第27页	三相平衡负荷出线（1CT）
	M6	PD630G	LCD显示、IP54防护面板；U、I测量显示、电能统计、4DI+2DO；RS485通信接口，支持Modbus-RTU和DL/T645-2007协议。为用户提供经济型应用方案。	见第22页	见第28~29页	三相回路≤80A直接接入（0CT） 80A以上互感器接入（3CT），动力柜/层箱 进出线
	M7	DTSF8003D	电流规格1.5(6)A或5(80)A、电能脉冲输出、RS485通信接口、支持Modbus协议、全电参量测量（U、I、kWh、cosΦ、Hz），复费率电能统计。	见第22页	见第29页	DTSF(DDSF)三相(单相)回路直接接入（0CT） 配电箱导轨式安装
	M8	DDSF8001D				
	M9	DDS8001D-2	电流规格5（80）A、电能脉冲输出、RS485通信接口、支持Modbus协议、全电参量测量（U、I、kWh、cosΦ、Hz）	见第22页	见第29页	单相回路直接接入（0CT） 配电箱导轨式安装

注：


1. 该图为NAYU-PD系列多功能电能表参考选型表，多功能电能表的功能可根据用户的实际需求进行软件设置调整或附加硬件模块扩充调整，因此规格系列较多，本图集仅列出部分系列的主要功能及推荐应用场所，供设计参考。
2. 工程设计中设计人员可参照产品技术资料，根据应用场所的实际需求，对主要功能进行组合调整，选用适合工程实际需求的型号规格。
3. 为在系统图设计中便于表示，本图集以代号表示各种不同功能的多功能电能表。

电能表选型表（二）


图集号	12D17
页次	20

Acrel系列导轨式多功能电度表安装尺寸表

代号	尺寸 (mm) 型号	W	H	D	H1
M6	DTSD1352	126	91	74	36
M7	DTSF1352	126	91	74	36
M8	DDSF1352	76	91	74	36
M9	DDSD1352	36	89	62	36




导轨式正视图




导轨式侧视图

Arcel系列多功能电度表安装尺寸表


代号	尺寸 (mm) 型号	W	H	D	W1	H1
M0	APMD520	96	96	72	92	92
M1	ACR330ELH	120	120	85	108	108
M2	ACR-12/J	80	80	76	76	76
M3	ACR220EL	96	96	85	88	88
M4	ACR120EL	80	80	95	76	76
M5	ACR10EL	120	120	85	108	108



正视图



侧视图




盘面开孔


张钊	张钊
核	核
审	审
贾玉安	贾玉安
对	对
校	校
吴恩远	吴恩远
计	计
设	设
吴晨光	吴晨光
图	图
制	制

NAYU系列导轨式多功能电度表安装尺寸表

代号	尺寸 (mm) 型号	W	H	D	H1
M7	DTSF8003D	122	100	65	36
M8	DDSF8001D	76	100	65	36
M9	DDS8001D-2	36.5	100	64	36




导轨式正视图




导轨式侧视图

NAYU系列多功能电度表安装尺寸表


代号	尺寸 (mm) 型号	W	H	D	W1	H1
M0	PD810H-Q1	96	96	80	91	91
M1	PD800-M14	96	96	80	91	91
M2	PWB800	120	120	113	113	118
M3	PD760-M44	72	72	82.5	67	67
M4	PD760-G	72	72	82.5	67	67
M5	PD760-M4/1	72	72	82.5	67	67
M6	PD630M	72	72	75	67	67



正视图




侧视图




盘/柜开孔

多功能电能表外形及安装尺寸(二)	图集号	12D17
	页次	22





断路器
熔断器
合闸按钮
分闸按钮
合闸指示
分闸指示
合闸指示
分闸指示
合闸指示
分闸指示
合闸指示
分闸指示




电流测量回路

电压测量回路


X			
TA1	1	A401	M1
TA2	2	B401	M1
TA3	3	C401	M1
TA3	4	N401	M1
	5		
	6		
M1.24	6	QF1	
M1.25	7	QF1	
M1.28	8	QF1	
M1.21	9	A	
M1.22	10	B	
M1.23	11	COM	
	12		



通信接口



断路器控制
合闸按钮
分闸按钮
合闸指示
分闸指示
合闸指示
分闸指示
合闸指示
分闸指示
合闸指示
分闸指示




注:

1. 本图为M1系列多功能电能表主回路接线图, 其具备能耗监测与主断路器状态监控功能, 可用于带电动操作结构的新断路器配电回路的监控。
2. 本图适用于M0、M1、M3、M4等系列多功能电能表的主接线, 接线端子编号以产品样本为准。多功能电能表的对照型号见第19~20页
3. 如无控制要求时, 可取消控制部分接线。

序号	标号	名称	型号规格	数量	备注
1	FU2-FU4	熔断器	工程设计确定	3	
2	FU1	熔断器	工程设计确定	1	
3	SB2	按钮	工程设计确定	1	
4	SB1	按钮	工程设计确定	1	
5	HY	信号灯 (黄色)	工程设计确定	1	AC220V
6	HR	信号灯 (红色)	工程设计确定	1	AC220V
7	HG	信号灯 (绿色)	工程设计确定	1	AC220V
8	M1	多功能电能表	见第19、20页	1	
9	TA1-TA3	电流互感器	AKH-0.66 □A/5A	3	
10	QF1	断路器	工程设计确定	1	AC220V

多功能表主回路接线示例			图集号	12D17
			页次	23




互感器接入模式

注:

1. 本图为M1 (Acrel系列) 多功能电能表二次回路接线图。
2. 本图适用于TN-S系统的电流、电压、功率、功率因数、频率测量及电能计量, 并可进行谐波等电能质量分析, 可应用于三相进线回路或重要的负荷出线回路。
3. 开关量输入接点接受外部各电气元件的无源辅助触点信号, 模块内置电源, 作用于遥信。
4. 继电器输出接点可远程控制断路器、交流接触器等电气元件的开合操作, 作用于遥控, 接线图参见第27页。
5. 电能脉冲可用于监测模块现场校验或远方读数使用。
6. 可根据用户需求调整开关量输入、继电器输出的接点的数量。
7. M1、M3、M4等 (Acrel系列) 接线图同本图, 各多功能电能表的对照型号见第19页。


X1	
1	L1
2	L2
3	L3
4	N
5	M0. 5
6	M0. 7
7	M0. 9
8	M0. 6
9	M0. 17
10	M0. 18
11	M0. 21
12	M0. 22
13	M0. 23
14	M0. 24
15	M0. 25
16	M0. 26
17	M0. 27
18	M0. 28
19	M0. 34
20	M0. 35
21	M0. 36
22	M0. 37
23	
24	
25	

接线端子图



多功能电能表接线图(一)

图集号	12D17
页次	24




互感器接入模式

注:


1. 本图为M0(NAYU系列P810H-Q1)多功能电能表二次回路接线图。
2. 本图适用于TN-S系统的电流、电压、功率、功率因数、频率测量、电能计量等电参量计量,并可对需量、最值进行统计和对谐波等电能质量分析,可应用于三相进线回路或重要的负荷出线回路。
3. 多功能分时计费:可设4个时区4种费率,每个时区最多可分8个时段。电能月结算,自动抄表记录。
4. 开关量输入接点接受外部各电气元件的无源辅助触点信号,模块内置电源,作用于遥信(可扩展)。
5. 继电器输出接点可远程控制断路器、交流接触器等电气元件的开关操作,作用于遥控(可扩展)。
6. 电能脉冲可用于监测模块现场校验或远方读数使用。
7. M1(NAYU系列)接线图同本图,各多功能电能表对照型号见第20页。

X1	
1	L1
2	L2
3	L3
4	N
5	M0-I1*
6	M0-I2*
7	M0-I3*
8	M0-I1
9	M0-22
10	M0-23
11	M0-24
12	M0-25
13	M0-A
14	M0-B
15	M0-11
16	M0-10
17	M0-9
18	M0-8
19	M0-12
20	M0-13
21	M0-14
22	M0-1
23	M0-2
24	M0-3
25	M0-4

接线端子图



互感器接入模式



外配继电器接线图

注:


1. 本图为M3 (NAYU-PD760系列) 多功能电能表二次回路接线图。
2. 本图适用于TN-S系统的电流、电压、测量及电能计量, 并可通过软件设置增加功率、功率因数、频率等电参数的测量和对各次谐波份量的电能质量分析等功能。可应用于三相进线回路或重要的负荷出线回路。
3. 开关量输入接点接受外部各电气元件的无源辅助触点信号, 作用于通信, 模块内置电源。
4. 开关量输出接点可远程控制断路器、交流接触器等电气元件的开关操作; 开关量输出回路与后台管理软件组合, 结合现场要求执行多种程序命令可实现现场照明、风机盘管、插座等回路的定时/程序合分控制; 同时电能表本身也具备各电参量超限输出控制功能。
5. 电能脉冲可用于监测模块现场校验或远方读数使用。
6. M4 (NAYU系列) 接线图同本图, 各多功能电能表对照型号见第20页。

X1	
1	A
2	B
3	C
4	M3-DOC
5	N
6	KA1-6
7	KA2-6
8	M3-DO3
9	KA1-5
10	M3-DO4
11	KA2-5
12	KA1-1
13	KA1-2
14	KA1-3
15	KA1-4
16	KA2-1
17	KA2-2
18	KA2-3
19	KA2-4
20	M3-I1*
21	M3-I2*
22	M3-I3*
23	M3-I1
24	M3-P+
25	M3-P-
26	M3-Q+
27	M3-Q-
28	M3-A
29	M3-B
30	M3-S
31	M3-DIC
32	M3-DI1
33	M3-DI2
34	M3-DIC
35	M3-DI3
36	M3-DI4

接线端子图

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
485	通讯	脉冲	控制	输出	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点


多功能电能表接线图(三)



X1	
1	M9. 7
2	M9. 8
3	M9. 5
4	M9. 6
5	
6	
7	
8	
9	
10	

接线端子图


通信总线
脉冲输出



互感器接入模式

X1	
1	L
2	N
3	PJ. 5
4	PJ. 6
5	PJ. 17
6	PJ. 18
7	PJ. 21
8	PJ. 22
9	PJ. 23
10	PJ. 24
11	PJ. 25
12	PJ. 28
13	PJ. 34
14	PJ. 35
15	PJ. 36
16	PJ. 37
17	PJ. 55
18	PJ. 59
19	
20	

接线端子图




注:


1. 本图适用于单相AC220V回路的电流、电压、功率、功率因数、频率测量及电能计量，可应用于需要电力参数检测及电能统计的单相配电回路或设置单CT的三相平衡负荷配电回路。
2. 本图包括直接接入及互感器接入两种接入模式，具体工程中接入模式的选用视工程现场情况及负载电流值确定。
3. 开关量输入接点接受外部各电气元件的无源辅助触点信号，作用于遥信，模块内置电源。
4. 继电器输出接点可远程控制断路器、交流接触器等电气元件的开合操作，作用于遥控。如与开关量输入信号接合，可实现风机、水泵、照明等的自动节能运行控制。
5. 电能脉冲可用于监测模块现场校验或远方读数使用。
6. M8 (DDSF1352) 为带复费率功能的直接接入式单相多功能电度表，接线同M9 (DDSD1352)。
7. 各多功能电能表对照型号见第19~20页。

多功能电能表接线图(四)

图集号	12D17
页次	27



互感器接入模式(电能脉冲输出)



互感器接入模式(开关量输出)

X1	
1	L1
2	L2
3	L3
4	N
5	M5. L1
6	M5. L2
7	M5. L3
8	M5. L1'
9	M5. 7
10	M5. 8
11	M5. 11
12	M5. 12
13	
14	
15	

脉冲输出
通信总线

X1	
1	L1
2	L2
3	L3
4	N
5	M5. L1
6	M5. L2
7	M5. L3
8	M5. L1'
9	M5. 7
10	M5. 8
11	M5. 11
12	M5. 12
13	KA-5
14	KA-6
15	KA-1
16	KA-2
17	KA-3
18	KA-4
19	
20	


引至
相关
控制
点
通信总线

注:


1. 本图适用于三相AC380V带中性线回路(TN-S系统)的电能计量,可应用于TN-S系统配电回路的能耗监测。
2. 脉冲输出接口与开关量输出接口同端口,如采用要开关量输出接口时定货应说明,默认为脉冲输出接口,电能脉冲输出可用于计量模块现场校验或远方读数使用。
3. 采用开关量输出时可远程控制断路器、交流接触器等电气元件的开关操作;开关量输出回路与后台管理软件组合,结合现场要求执行多种程序命令可实现现场照明、风机盘管,插座等回路的定时或程序合分控制。
4. M7为带复费率功能的互感器接入式三相多功能电度表,接线同M5。多功能电能表对照型号见第19~20页。端子编号以各系列产品样本为准。外部继电器接线图见第29页。

多功能电能表接线图(五)

图集号	12D17
页次	28




直接接入模式(电能脉冲输出)
($\leq 80A$)





直接接入模式(开关量输出)
($\leq 80A$)

注:

1. 本图适用于三相AC380V带中性线回路(TN-S系统)的电能量,用于电流 $\leq 80A$ 的直接接入式的三相配电回路中。
2. 脉冲输出接口与开关量输出接口同端口,如采用要开关量输出接口时定货应说明,默认为脉冲输出接口,电能脉冲输出可用于计量模块现场校验或远方读数使用。
3. 采用开关量输出时可远程控制断路器、交流接触器等电气元件的开合操作;开关量输出回路与后台管理软件组合,结合现场要求执行多种程序命令可实现现场照明、风机盘管、插座等回路的定时/程序合分控制。
4. M7为带复费率功能的直接接入式三相多功能电度表,接线同M5。多功能电能表对照型号见第19~20页。端子编号以各系列产品样本为准。



接线端子图



外部继电器接线图



多功能电能表接线图(六)

图集号

12D17

页次

29




注:


1. 本图适用于三相AC380V无中性线回路 (IT系统) 的电能计量, 可应用于IT系统的三相配电回路中。
2. 本图包括直接接入及互感器接入两种接入模式, 具体工程中接入模式的选用视工程现场情况及负载电流值确定。
3. 电能脉冲可用于计量模块现场校验或远方读数使用。
4. M7为带复费率功能的直接接入式三相多功能电度表, 接线同M5。多功能电度表表对照型号见第19~20页。
5. 端子编号以各系列产品样本为准, 如电能脉冲改为开关量输出时, 外部继电器接线图参见第29页。

多功能电能表接线图(七)

图集号	12D17
页次	30



工作电源为AC380V，线电压采样，复合开关输出



工作电源为AC380V，线电压采样，继电器输出

1	0V	辅助电源
2	220V	
3	380V	
4	V1	检测电压
5	V2	
6	I1	检测电流
7	I2	
8	TXA	通信端口
9	TXB	
10	COM0	
11	COM0	控制输出
21	DO1	
22	DO2	
23	DO3	
24	DO4	
25	DO5	
26	DO6	控制输出
27	COM1	
28	DO7	
29	DO8	
30	DO9	开关量输出
31	DO10	
32	DO11	
33	DO12	
34	COM2	开关量输入
35	DI13	
36	DI14	
37	COM4	
40	DI1	
41	DI2	
42	DI3	
43	DI4	
44	DI5	
45	DI6	
46	DI7	温度节点
47	DI8	
48	DI9	
49	DI10	
50	DI11	
51	DI12	
52	COM3	
53	Rx1	
54	Rx2	
55	Nc	

注：本图为电容无功补偿控制器接线图，可以控制12组电容器的自动投切，实现功率因数的自动补偿和主要电气参数的监测。仪表参照型号见第19~20页，端子编号以产品样本为准。

电容自动补偿控制器接线图


图集号

12D17

页次

31


建筑物总能耗量



注:

1. 耗电量的分项内容供设计人员做配电系统设计时参考。
2. 变配电室内设置一级子项计量点，二级子项计量点的设置根据管理模式和节能控制要求在二级配电点处设置。

制	图
强	赵强
设计	吴思远
校	对
核	审
张	制





注：该工程在1#变配电室设置总能耗监测系统控制柜，各分变配电室、发电机房设置数据采集器箱，对全院能耗实施集中管理，并将数据按照要求传输至上级管理中心。其他部分参见第34页。

某医疗单位能耗监测系统组网图
(一)

图集号	12D17
页次	33

张制	张制
核	核
审	审
安	安
对	对
校	校
恩	恩
远	远
计	计
强	强
赵	赵
图	图
制	制



- 说明:
1. 各分变配电室能耗监测系统可只设置数据采集器箱, 所有能耗数据通过院内网络系统, 采用超五类4对UTP双绞线或光纤, 统一上传至院内总能耗监测系统控制柜, 采集器箱配置见第18页。
 2. 数据采集器箱在变配电室内挂墙明装, 数据线 (COM) 采用屏蔽双绞线穿JDG保护管沿室内电缆沟敷设至相应配电柜, 每路出线所接多功能仪表可达32只, 但为保持系统冗余稳定, 每路不宜超过25只, 最大传输距离不应大于1200m。
 3. 院内总能耗监测系统控制柜可安装在变配电室的控制室内, 与电力综合保护监控系统控制柜相邻安装, 也可安装在专用房间内, 控制柜的配置和安装分别见第16~17页和第59页。
 4. 该工程变配电系统较复杂, 设置了电力综合保护监控系统, 电力综合保护监控系统可通过网络交换机与能耗监测系统共用数据采集器和多功能电能表等终端设备, 做到数据共享, 减少重复投资并可优化管理。电力综合保护监控系统详产品样本。

某医疗单位能耗监测系统组网图 (二)	图集号	12D17
	页次	34

制 图	强 电	计 设	吴思远 吴思远	对 校	贾玉安 贾玉安	核 审	张 钊	10kV配电监控系统示意图										
								10kV配电监控系统示意图										
								10kV配电监控系统示意图										
								10kV配电监控系统示意图										
主 要 设 备	图	制	强	计	对	校	审	核	张	一次接线图								
										10kV 50Hz								
										高压开关柜用途								
										电源进线、计量								
										PT、避雷器								
										进线主断路器								
										1#(3#)变压器								
										母联								
										隔离提升								
										2#(4#)变压器								
										进线主断路器								
										PT、避雷器								
										电源进线、计量								
										真空断路器								
										电流互感器								
										零序电流互感器								
										电压互感器								
										高压熔断器								
										避雷器								
										接地开关								
										隔离插头								
										浪涌吸收装置								
										多功能电能表 M0								
										电力系统综合保护功能要求								
										进出线电缆型号规格 (按设计选型)								

注：本工程采用多功能电能表与配电监控系统组合，可实现10KV配电系统的综合保护自动化，并可将10kV系统能耗数据传至能耗监测中心。多功能电能表的技术指标及选型见第19~20页，柜内其他设备选型由设计人员确定。

10kV配电监控系统示意图

图集号

12D17

页次

35

						封闭式母线												封闭式母线			
低压开关柜编号		1TD	1AN1	1AN2	1AN3			1AN4	1AN5												1AN6
外形尺寸宽×高×厚(mm)		2500×2400×1500	1000×2200×1000	1000×2200×1000	1000×2200×1000	1000		×2200×1000	1000×2200×1000												1000×2200×1000
低压铜母排																					
MNS配电柜 一次主接线图 AC220/380V																					
PE母排																					
小室高度(E=25mm)		IP30防护外罩	72E	72E	72E	36E	36E	8E	16E	8E	8E	16E	8E	8E					72E		
回路编号						1-WB1	1-WB2	1-MWL1	1-MWL2	1-MWL3	1-MWL4	1-MWL5							1-WB3		
用 途		1号干式变压器 (照明)	受电	无功自动补偿	有源滤波装置	照明 干线	照明 干线	泛光 照明	普通 照明	普通 照明	LED 大屏	普通 照明	备用	备用					照明 干线		
负 荷 计 算	安装容量 (kW)					483	515	50	125	6	50	50							751		
	计算容量 (kW)					290	309	40	100	6	40	45							450.6		
	计算电流 (A)					518	553	71.5	178.7	10.7	71.5	80.4							805.4		
	整定电流Id1 (A)																				
线路选型及敷设方式																					
主 要 电 气 设 备	电流互感器 AKH-0.66		4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					3		
	断路器		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1					1		
	负荷开关			1	1																
	多功能电能表代号 含义见第19~20页		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1					1		

注:

1. 低压配电系统设计时,可参照第29页用电负荷分项内容设计配电回路,对不同的配电回路,设计人员可按照工程的需求选择多功能电能表,本图多功能电表的选型示例仅供参考。系统中其他电气设备的选型及技术要求由设计确定。

2. 三相平衡负荷可采用一个电流互感器的接入方式,但采集器应将该路的能耗值乘3,计入总的能耗统计分析系统。

3. 一般公建的能耗监测系统可依据变电室出线回路的采集数据汇总上报上级数据中心,二级配电系统的能耗采集主要用于物业管理和更深化细致的负荷分析,由设计人员确定是否设置。二级数据汇总时应避免重复统计。

4. 各多功能电能表应按照能耗监测系统的编码规则要求进行编号,编码规则见第60页。


5. 采集器通信线每路所接多功能表不应超过25个。

圖
表

至数据采集器

图集号	12D17
页次	37

张制
核
审
安
玉
对
校
恩
远
计
设
强
制
图



注: 同第35页

低压开关柜编号		2AN5					2AN4						2AN3	2AN2	2AN1	2TD	
外形尺寸宽×高×厚(mm)		1000×2200×1000					1000×2200×1000						1000×2200×1000	1000×2200×1000	1000×2200×1000	2500×2400×1500	
低压铜母排																	
MNS配电柜一次主接线图																	
AC220/380V																	
PE母排																	
小室高度(E=25mm)		8E	8E	8E	16E	32E	8E	16E	8E	8E	8E	16E	8E	72E	72E	72E	IP30防护外罩
回路编号		2-MWP10	2-MWP9	2-MWP8	2-MWP7	2-MWP6	2-MWP5	2-MWP4	2-MWP3	2-MWP2	2-MWP1						
用 途		补水泵	循环水泵	普通电梯	净化空调	中心供应	热水泵	普通电梯	普通风机	普通风机	生活泵	备用	备用	有源滤波装置	无功自动补偿	受电	2号干式变压器(电力)
负 荷 计 算	安装容量 (kW)	6	40	50	110	200	40	125	6	50	50						
	计算容量 (kW)	6	32	45	99	160	32	100	6	40	45						
	计算电流 (A)	10.7	60.8	114	188	303.9	60.8	276.2	11.4	76	85.5						
	整定电流Id1 (A)																
线路选型及敷设方式																	
主 要 电 气 设 备	电流互感器 AKH-0.66	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	3	4	
	断路器																
	负荷开关																
	多功能电能表代号 含义见第19~20页	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

注:同第36页

低压配电系统
能耗监测设计示例(四)

图集号	12D17
页次	39

														封闭式母线	
低压开关柜编号		3TD	3AN1	3AN2	3AN3	3AN4								3AN5	3AN6
外形尺寸宽×高×厚(mm)		2500×2400×1500	1000×2200×1000	1000×2200×1000	1000×2200×1000	1000×2200×1000								1000×2200×1000	1000×2200×1000
低压铜母排															
一次主接线图 AC220/380V															
PB母排															
小室高度(B=25mm)		IP30防护外罩	72E	72E	72E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	72E	72E
回路编号						3-MWP5	3-MWP6	3-MWP1	3-MWP2	3-MWP3	3-MWP4		3-MWP7	3-WB1	3-WB2
用 途		3号干式变压器 (空调)	受电	无功自动补偿 (正柜)	无功自动补偿 (副柜)	备用	补水泵	水处 理器	冷热 水泵	冷热 水泵	地源侧 水泵	地源侧 水泵	备用	净化 空调	制冷机
负 荷 计 算	安装容量 (kW)					11	6	55	55	55	55		110	350	350
	计算容量 (kW)					11	6	55	55	55	55		99	350	350
	计算电流 (A)					20.9	10.1	104.5	104.5	104.5	104.5		188	664.7	664.7
	整定电流Id1 (A)														
线路选型及敷设方式															
主 要 电 气 设 备	电流互感器 AKH-0.66		4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	3
	断路器														
	负荷开关														
	多功能电能表代号 含义见第19~20页		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注: 同第36页


低压配电系统
能耗监测设计示例(五)

图集号	12D17
页次	40

与3AN6柜顶低压母线相连接

低压开关柜编号		3AN7	4AN5					4AN4					4AN3	4AN2	4AN1	4TD
外形尺寸宽×高×厚(mm)		1000×2200×1000	1000×2200×1000					1000×2200×1000					1000×2200×1000	1000×2200×1000	1000×2200×1000	2500×2400×1500
低压铜母排																
一次主接线图																
AC220/380V																
PE母排																
小室高度(B=25mm)		72E	8E	8E	8E	16E	16E	8E	16E	16E	16E	16E	72E	72E	72E	IP30防护外罩
回路编号			4-XWP1	4-XWP2	4-CWP1			4-XWP3	4-MWP1	4-MWP2	4-MWP3					
用 途		母联	X光机	X光机	CT机	备用	备用	CR	MR1	ECT	模拟机	备用	有源滤波装置	无功自动补偿	受电	4号干式变压器(医技)
负荷计算	安装容量 (kW)		60	60	120			60	150	150	120					
	计算容量 (kW)		42	42	84			42	105	105	84					
	计算电流 (A)		79.8	79.8	159.5			79.8	199.4	199.4	159.5					
	整定电流Id1 (A)															
线路选型及敷设方式																
主要电气设备	电流互感器 AKH-0.66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
	断路器															
	负荷开关															
	多功能电能表代号 含义见第19~20页	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


注: 同第36页



注:

1. 该校区在办公楼设置总的能耗监测管理系统,集中对全校区总的能耗实施统一管理,并将数据按照要求传输至上级管理中心。
2. 总的能耗监测管理系统控制柜可安装在变电室的控制室内,也可安装在专用房间内。
3. 各单体建筑变电室内设置数据采集器箱,由总的监控中心至各栋建筑的通信线路可利用校园网络的路由,通信线路一般采用光纤组网。
4. 其他内容及要求参见第34页。

某校区建筑能耗监测系统组网图



注:


1. 该工程为按照一级负荷要求供电的公共建筑,在变配电室设置能耗监测系统管理控制柜,集中对10KV系统及低压配电系统的能耗实施统一管理,并将数据按照要求传输至上级管理中心。适用于能耗监测点数较多,要求较高的工程。
2. 管理控制柜可安装在变配电室的控制室内,也可安装在专用房间内。管理控制柜的配置见第16~17页。
3. 如需设置电力监控系统时,参见第41页。
4. 通信线路及其他要求参见第34页。

TCP/IP 至上级数据中心
COM0: 4芯多模光纤

COM5: ZRRVSP-2×1.0-JDG16至现场二级配电能耗监测点
COM7: ZRRVSP-2×1.0-JDG16至水、气等其他能耗监测装置

某商业建筑能耗监测系统组网图


张制	张制
核	核
审	审
最玉安	最玉安
对	对
校	校
吴思远	吴思远
计	计
设	设
强	强
赵	赵
图	图




- 注:
1. 该工程为按照二级负荷要求供电的公共建筑,在变配电室集中设置能耗监测管理系统。
 2. 配电系统按照照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电四部分进行回路设计。
 3. 该系统在变配电室内设置数据采集器箱和系统主机设备,对建筑物内能耗实施集中管理,并将数据按照要求传输至上级管理中心。适用于能耗监测点数较少的工程。
 4. 数据采集器引至现场多功能电度表的通信线路采用阻燃屏蔽双绞线穿金属电线管沿室内电缆沟敷设至配电柜,配电柜中通信线路的连接见第56页。
 5. 为保证系统的实时性、稳定性及可靠性,每路总线连接多功能电能表的数量不应超过25只,线路传输距离不应大于1200m。
 6. 图中多功能电能表的代号含义见第19~20页。
 7. 数据采集器箱的配置见第18页。

某办公建筑能耗监测系统组网图


图集号	12D17
页次	44



注: 本图低压配电系统按照抽屉柜实际布置绘制,
其他部分内容同第36页。



注: 本图低压配电系统按照抽屉柜实际布置绘制,
其他部分内容同第36页。




注:本图低压配电系统按照抽屉柜实际布置绘制,
其他部分内容同第36页。

张剑	核制
核审	
最王安	对
校	
吴思远	计
设计	
强	
赵	
制	

注:


1. 本图仅示意出二级计量的通信线连接, 二级计量点一般设置在需单独用电考核或有管理要求的区域。
2. 变配电室干线上能耗表的设置参见有关变配电系统图。
3. [M] 为多功能电能表, 选型参考见第19~20页。



能耗监测系统干线示意图

图集号	12D17
页次	49

制图	赵强	设计	吴思远	校对	聂玉安	审核	张钊
----	----	----	-----	----	-----	----	----




注:

1. 该工程四层、五层为手术室用房, 每层配电间内设置专用配电柜 (SATL) 和 UPS 不间断电源, 两路电源进线由变配电室不同低压母线段引来。
2. 每层均为 7 个手术室, 各手术室分别设置 GGF-06Q 型医用隔离电源柜。
3. 由各层配电柜采用高性能无卤低烟阻燃电缆穿金属槽盒沿吊顶敷设至各医用隔离电源柜。
4. 各层配电柜内设置多功能电表分层计量, 并将能耗数据信息上传至院能耗监测管理系统, 同时对电压谐波畸变率、各次谐波含有率等电源质量参数进行监测。


某医院手术室配电系统设计实例	图集号	12D17
	页次	50

张	制
核	审
夏	安
对	校
吴	恩
计	设
赵	强
制	图



放射式供电，
仅在现场设
置检测仪表，
配电室干线
处不设置。



放射式供电，
见注2



去宴会厅、餐厅配电间



- 注:
1. 树干式配电系统为同子项负荷时可只在配电室干线处设置总监测仪表，或干线处不设，只在各分配电箱处设置监测仪表。
 2. 放射式配电系统可只在配电室干线处设置总监测仪表，分配电箱处如有分项用电管理要求时，也可设置二级监测仪表。
 3. 总监测仪表参与能耗数据统计，分表只供负荷分析管理使用。仪表代号含义见第19~20页。

二级配电能耗监测设计示例（一）	图集号	12D17
	页次	51

制图	赵强	设计	吴恩远	校对	聂玉安	审核	张钊
	赵强		吴恩远		聂玉安		张钊

注:

- 1.该系统采用公共照明、室内照明、电源插座、风机盘管共用干线,仅在变配电室干线上设置能耗统计的方案设计,适用于单位专用的办公建筑和使用功能较简单的公共建筑,以减少能耗监测系统投资。
- 2.当公共建筑内采用户内分体空调或多联机组式空调系统时,空调系统应采用专用干线供电,并设置能耗监测装置。

7AL-1~12AL-1 同1AL-1~6AL-1

7~12层同1~6层

2AL-1~6AL-1 同1AL-1

2~6层

L1 16A/1P WL1 WDZA-GYJDFY70-3×2.5-JDG20-WC/CC 公共照明

L2 同上

L3 同上

L1 16A/1P WL4 WDZA-GYJDFY70-3×2.5-JDG20-WC/CC 室内照明

L2 同上

L3 同上

L1 同上

L2 同上

L3 同上

L1 同上

L2 同上

L3 同上

100A/3P WDZA-GYJDFY70-5x25

电源插座

L1 25A/2P30mA WX1 WDZA-GYJDFY70-3×4-JDG20-WC/CC

L2 同上

L3 同上

L1 同上

L2 同上

L3 同上

L1 16A/1P WP1 WDZA-GYJDFY70-3×2.5-JDG20-WC/CC 风机盘管

L2 同上

L3 同上

备用

1AL-1 XPM-3(非标定制)
45kW


1MWL1:WDZA-GYJDFY70-4x185+1x70

1MWL2:WDZA-GYJDFY70-4x185+1x70

一层

二级配电能耗监测设计示例(四)

图集号	12D17
页次	54



制图	赵强	设计	吴恩远	校对	贾玉安	审核	张钊

13AL-1~24AL-1

13~24层同1~12层

COM-02: Cat.5e UTP-JDG16
数据采集器箱2
见第18页

至地下一层变配电室能耗系统管理控制柜

7AL-1~12AL-1 同1AL-1(无WL3出线)

7~12层

2AL-1~6AL-1 同1AL-1(无WL3出线)

2~6层

- 注:
- 该系统采用公共照明、室内照明、电源插座、风机盘管(或室内空调机)分设干线,楼层配电箱内分设能耗统计的方案设计(公共照明仅于线设表,层箱不设表),适用于对能耗监测及能源管理要求较高的场所。
 - 其他内容参见第52页的注2、3、4部分。

L1 16A/1P WL1 WDZA-GYJDFY70-3×2.5-JDG20-WC/CC 公共照明

L2 同上 WL2 同上
L3 同上 WL3 同上

L1 16A/1P WL5 WDZA-GYJDFY70-3×2.5-JDG20-WC/CC 室内照明

L2 同上 WL6 同上
L3 同上 WL7 同上
L4 同上 WL8 同上
L5 同上 WL9 同上
L6 同上 备用

L1 25A/2P30mA WX WDZA-GYJDFY70-3×2.5-JDG20-WC/CC 电源插座

L2 同上 WX2 同上
L3 同上 WX3 同上
L4 同上 WX4 同上
L5 同上 WX5 同上
L6 同上 备用

L3 16A/1P WP1 WDZA-GYJDFY70-3×2.5-JDG20-WC/CC 风机盘管
(或室内空调机)

L2 同上 WP2 同上
L1 同上 备用

COM1: RVVSP-2×1.0-JDG16(1~6层)
COM2: RVVSP-2×1.0-JDG16(7~12层)

数据采集器箱1
见第18页

一层

能耗系统

COM-02: Cat.5e UTP-JDG16


COM-03: Cat.5e UTP-JDG16至13层数据收集器箱2

1#变压器

地下一层变配电室



二级配电能耗监测设计示例(五)

制	张制
校	张制
审	张制
安	张制
对	张制
计	张制
设	张制
图	张制




- 注:
- 1、本图主要表示出RS485数据通信线在抽屉柜中的安装做法, 供配电柜制造企业参考。
 - 2、由数据采集器引出的RS485数据通信线通常采用ZRRVSP-2x1.0穿金属保护管沿变配电室内电缆沟敷设至配电柜, 经接线盒引出的通信线可穿金属软管或PVC软管保护, 沿柜内布线空间固定敷设。多功能电能表之间采用手拉手方式连接, 通信线屏蔽层及金属软管应与仪表接地端可靠连接。
 - 3、为保证系统的实时性、稳定性及可靠性, 每路总线连接多功能电能表的数量不应超过25只。
 - 4、图中 **M** 表示多功能电能表, 仪表代号含义见第19、20页。


系统通信线 在配电柜内布线示意图	图集号	12D17
	页次	57



系统管理控制柜落地安装（多台）



数据采集器箱墙上明装



数据采集器箱外形安装尺寸

注：

1. 电缆沟尺寸依工程设计确定
2. 图中尺寸A、B、C、L为系统管理控制柜外形尺寸，参见第16页。
3. 采集器箱外形尺寸D、H、E，安装尺寸e、h参见第18页。

编号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	预埋铁件	-100×100	块	-	数量依工程设计
2	角钢	L50×5	根	-	长度依工程设计
3	角钢铁块	50×5×45	块	-	数量依工程设计
4	设备柜(箱)	由工程设计确定	个	1	
5	螺母	M10	个	4	
6	垫圈	10	个	4	
7	膨胀螺栓	M10×60	个	4	
能耗监测管理系统控制柜及数据采集器箱安装图					图集号 12D17
					页次 59

表一 分类能耗编码

分类能耗	编码
电	01
水	02
燃气（天然气或煤气）	03
集中供热量	04
集中供冷量	05
其他能源	06
煤	07
液化石油气	08
人工煤气	09
汽油	10
煤油	11
柴油	12
可再生能源	13

注：分类能耗编码用2位阿拉伯数字表示，如01，02，…。

表二 建筑类别编码

建筑类别	编码
办公建筑	A
商场建筑	B
宾馆饭店建筑	C
文化教育建筑	D
医疗卫生建筑	E
体育建筑	F
综合建筑	G
其它建筑	H

表三 能耗数据编码示例

序号	能耗数据的描述分段和组合示例	代码
1	天津市和平区第001号商场建筑照明插座用电	120101 B 001 01 A10
2	山东省济南市市中区第009号办公建筑用电空调用电冷热站冷却泵	370103 A 009 01 B 1B
3	天津市和平区第099号宾馆饭店建筑水	120101 C 099 02 0 00

注：本页内容摘自《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》

表四 分项能耗编码

分项能耗	编码
照明插座用电	A
空调用电	B
动力用电	C
特殊用电	D

注: 分项能耗编码用1位大写英文字母表示, 如A, B, C, ...。

表五 建筑代码示例

序号	建筑所在地和建筑描述分段与组合示例	代码
1	山东省	370000
2	济南市历下区	370102
3	济南市市中区	370103
4	济南市历下区第001号办公建筑	370102 A 001
5	济南市中区第999号宾馆饭店建筑	370103 C 999

注: 全国各地编码详《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260)。

表六 分项能耗一级子项编码

分项能耗	分项能耗编码	一级子项	一级子项编码
照明插座用电	A	照明与插座	1
		走廊与应急	2
		室外景观照明	3
空调用电	B	冷热站	1
		空调末端	2
动力用电	C	电梯	1
		水泵	2
		通风机	3
特殊用电	D	信息中心	1
		洗衣房	2
		厨房餐厅	3
		游泳池	4
		健身房	5
		其他	6

注: 分项能耗一级子项编码用1位阿拉伯数字表示, 如1, 2, 3, ...。

注: 本页内容摘自《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》

能耗监测管理系统编码附表(二)

图集号	12D17
页次	61

表七 需要发送至上级数据中心的能耗数据

分类	分项	一级子项	二级子项	数 据		
				总量	面积均量	人均量
电量	照明插座用电			✓	✓	✓
		室内照明		✓	✓	✓
		走廊和应急照明		✓	✓	✓
		室外景观照明		✓	✓	✓
		办公设备插座		✓	✓	✓
		空调用电		✓	✓	✓
	冷热站			✓	✓	✓
			冷水机组	✓	✓	✓
			冷冻泵	✓	✓	✓
			冷却泵	✓	✓	✓
			冷却塔风机	✓	✓	✓
			采暖泵	✓	✓	✓
	动力用电	空调末端		✓	✓	✓
		分散空调		✓	✓	✓
				✓	✓	✓
		电梯		✓	✓	✓
		水泵		✓	✓	✓
		通风机		✓	✓	✓
	特殊用电	电开水器		✓	✓	✓
				✓	✓	✓
		信息中心		✓	✓	✓
			信息设备	✓	✓	✓
			信息中心专用空调	✓	✓	✓
		厨房设备		✓	✓	✓
水耗量			厨房炊事设备	✓	✓	✓
			厨房空调风机	✓	✓	✓
		特殊用途设备		✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
集中供冷耗冷量				✓	✓	✓
集中供热耗热量				✓	✓	✓
其它能源应用量				✓	✓	✓

注：本页内容摘自《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》

表八 分项能耗二级子项编码

一级子项	二级子项	二级子项编码
冷热站 B1	冷冻水泵	A
	冷却水泵	B
	冷水机组机	C
	冷却塔	D
	热水循环泵	E
	电锅炉	F
空调末端 B2	全空气机组	A
	新风机组	B
	通排风机组	C
	风机盘管	D
	分体式空调器	E

注：分项能耗二级子项编码，用1位大写英文字母表示，如A，B，C，...。
如B1A冷热站冷冻水泵负荷。

表九 能耗数据采集点识别编码示例

序号	能耗数据采集端识别编码的描述分段和组合示例	代码
1	天津市和平区第025号医疗卫生建筑第08号 数据采集器第0003号采集点	120101 E 025 08 0003
2	山东省济南市市中区第009号办公建筑第25 号数据采集器第0112号采集点	370103 A 009 25 0112


能耗监测管理系统编码附表（三）

图集号	12D17
页次	62

张钊	张钊
核	
审	
夏玉安	夏玉安
对	
校	
吴恩远	吴恩远
设	
计	
吴晨光	吴晨光
图	
制	

能耗监测管理系统调试步骤及内容

- 1 计量装置安装后的调试
- 使用装有能耗监测系统的系统主机，逐一连接能耗计量装置数据输出接口。设定初始值，查对信息采集数据与计量装置盘面数值，应正常显示，两者误差符合设计规定。
- 2 数据采集器安装后的检验项目
- 2.1 应按设计要求采取不间断电源供电方式，并通电检查，指示灯应正常显示。
- 2.2.2 检查通信连接是否导通，数据采集器能否按设计要求进行数据的采集、存储及传输。
- 3 系统设备安装后的分类分项检验项目
- 3.1 按能耗分类方法对各类能耗计量系统进行系统调试
- 3.1.1 开启能耗监测系统后，应显示被调试分类能耗相应的数据显示界面和数据列表。
- 3.1.2 开启同类用能负载，观察数据变化。管理服务器分类、分项能耗统计数据应随能耗过程显示增量和总量。逐一核对能耗计量装置、数据采集点地址编码应正确无误，各计量装置能耗盘面值与管理服务器界面各类、各项数据统计值，其误差应不超过设计规定。
- 3.2 计量系统连续运行应不少于1小时，对每个计量装置能耗数据连续采集不少于4次。
- 3.3 检查系统在线监测和报警功能，其性能应符合设计要求。
- 4 数据发送功能调试的检验项目
- 4.1 系统数据发送调试应事先申报，经上级数据中心和相关管理部门同意，按照上级数据中心或相关管理部门的安排进行。
- 4.2 检查与上级数据中心和物业管理部门通信网络，应顺畅无误。
- 4.3 核查身份认证和数据加密传输，应准确、有效，符合设计要求。
- 4.4 核查系统自动发送能耗计量数据的内容、发送速度和精度，均应符合设计要求。
- 5 现场调试流程
- 5.1 能耗监测系统主机、UPS电源、打印机、工业级网络交换机、数据采集器、通信线缆安装完成。
- 5.2 配置监控设备的系统参数（包括通信端口，计量装置通信地址等）。
- 5.3 设置多功能电能表通信地址，波特率、PT、CT变比等。
- 5.4 检查通信是否导通，如通信不能导通检查通信地址及通信连接。
- 5.5 直至通信正常。



张制

核

安

对

计

图

制

能耗监测管理系统现场设备点表

第 页

系统工程名称						工程(合同)编号					工程实施地					项目经理	
数据采集器型号						采集器编号					采集器安装位置					IP地址	
端口号/ 波特率	表计 序号	柜号	回路名称	表计 类型	表计型号	表计编号	表计 地址	PT	CT	主要监测内容						仪表厂商	更换记录
										电压	电流	功率	cosΦ	电能	流量		

能耗监测管理系统调试报告书

第 页

编 号	调试日期:		
工程名称:			
服务地址:			
联系人:	联系方式:		
应用场合:			
现场系统组成			
编 号	设备及系统组成	规格型号	数 量
①	能耗监测系统主机	依工程设计	依工程设计
②	网络交换机	依工程设计	依工程设计
③	数据采集器	依工程设计	依工程设计
④	UPS不间断电源	依工程设计	依工程设计
⑤	多功能电能表	依工程设计	依工程设计
⑥	其他	依工程设计	依工程设计

注:

1. 本图为Acrel5000及NY5000系列能耗监测系统调试报告书及现场设备调试点表示例,供参考。

2. 在系统安装调试和监测期间,应按照能耗分类及分项内容要求填写完整,以确保达到工程质量标准要求。该表作为工程竣工及项目验收的依据。

3. 该表为工程存档文件,系统支持及技术服务部门应妥善保存。